NOTAS:

- DEMANDAS PREVISTAS PELA CONSTRUTORA CARVALHO HOSKEN.
- TUBULAÇÕES DA LIGHT E CAIXAS PASSARÃO PELAS RUAS, SOBRE A TUB. DE A.PLUVIAIS
- CAIXAS DE PASSAGEM, VIDE DETALHE 1.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI), VIDE DETALHES 2 E 2A.
- ATERRAMENTO DAS CAIXAS CI, VIDE DETALHE 2A.
- ANCORAGEM DAS TUBULAÇÕES, VIDE DETALHE 3.
- TAMPÕES PARA AS CAIXAS SUBTERRÂNEAS, VIDE DETALHE 4.
- A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE AS CAIXAS DEVERÁ SER DE 120 METROS.
- NAS CAIXAS DENTRO DOS LIMITES DE PROPRIEDADE, AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SER TAMPONADAS E AS CAIXAS DRENADAS.

VEM DA SETD-GARDÊNIA
11 CIRCUITOS

circuito gar-11
circuito gar-10
circuito gar-9
circuito gar-4
circuito gar-5
circuito gar-6
circuito gar-7
circuito gar-8
circuito gar-3
circuito gar-2
circuito gar-1

CX.PASS-18 VIDE DET.1
CX.PASS-17 VIDE DET.1
CX.PASS-13 VIDE DET.1
CX.PASS-12 VIDE DET.1
CX.PASS-11 VIDE DET.1
CX.PASS-0 VIDE DET.1
CX.PASS-1 VIDE DET.1
CX.PASS-2 VIDE DET.1
CX.CI-14 VIDE DET.2/2A
CX.CI-15 VIDE DET.2/2A
CX.CI-16 VIDE DET.2/2A
CX.CI-3 VIDE DET.2/2A

AVENIDA OLOF PALME

RUA "F"

GARD.

ITA

QD.V – LT8
736 unids S/2Q
736 unidades
736 unidades x 4 = 2.944 pessoas

DEMANDA 2.804 KVA

BL.01 184 unids S/2Q
BL.02 184 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/2Q
BL.04 184 unids S/2Q

QD.IV – LT8
736 unids S/2Q
736 unidades
736 unidades x 4 = 2.944 pessoas

DEMANDA 2.804 KVA

BL.01 184 unids S/2Q
BL.02 184 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/2Q
BL.04 184 unids S/2Q

QD.V – LT7
184 unids S/3Q
368 unids S/2Q
552 unidades
População residente estimada:
552 unidades x 4 = 2.208 pessoas

DEMANDA 2.307 KVA

BL.01 184 unids S/3Q
BL.02 184 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/2Q

QD.IV – LT7
184 unids S/3Q
276 unids S/2Q
460 unidades
População residente estimada:
460 unidades x 4 = 1.840 pessoas

DEMANDA 1.803 KVA

BL.01 138 unids S/2Q
BL.02 138 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/3Q

QD.V – LT6
184 unids S/3Q
368 unids S/2Q
552 unidades
População residente estimada:
552 unidades x 4 = 2.208 pessoas

DEMANDA 2.307 KVA

BL.01 184 unids S/3Q
BL.02 184 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/2Q

QD.IV – LT6
460 unids S/2Q
460 unidades
População residente estimada:
460 unidades x 4 = 1.840 pessoas

DEMANDA 1.803 KVA

BL.01 184 unids S/2Q
BL.02 138 unids S/2Q
BL.03 138 unids S/2Q

QD.V – LT5
92 unids S/4Q
368 unids S/3Q
184 unids S/2Q
644 unidades
População residente estimada:
644 unidades x 4 = 2.576 pessoas

DEMANDA 2.307 KVA

BL.01 92 unids S/4Q
BL.02 184 unids S/2Q
BL.03 184 unids S/3Q
BL.04 184 unids S/3Q

DEMANDA 2.166 KVA

QD.V – LT4
471 salas comerc. de 35m²
16.500,23 m² ÁREA ÚTIL

DEMANDA 1.478 KVA

BL.01 236 salas

QD.IV – LT3
1.817 salas comerc. de 35m²
63.623,67 m² ÁREA ÚTIL

DEMANDA 5.808 KVA


BL.01 605 salas
BL.02 606 salas
BL.03 606 salas

PERFIL PROJETOS e Consultoria Ltda.
Tels: 3283-9672/3283-9675
e-mail: perfil@perfil.projetos.com

Nº.REV.	MODIFICAÇÃO	DATA
00	EMISSÃO DO PROJETO	19/04/11

O PROPRIETARIO

O CONSTRUTOR




CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PROJETISTA: PERFIL PROJETOS e Consultoria ltda.

CONSTRUTOR: CARVALHO HOSKEN S.A.

ENDEREÇO: AV.SALVADOR ALLENDE, ESQ. COM AV. OLOF PALME

LIGAÇÃO DA VILA OLÍMPICA COM PREVISÃO DA EXPANSÃO DA ÁREA
ESTUDO PRELIMINAR PARA LIGAÇÃO INTERNA



Light
Serviços de Eletricidade SA

ESTUDO:	DESENHO:	APROVADO:
PAULA SANT'ANNA	NATALIA	
ESCALA: 1/750	DATA: 11/05/2011	DES.Nº: 02/04

01 02
03 04